



Spett.le

ESA Srl

Concessionaria del *Servizio di ispezione degli impianti termici* ai sensi della LR 17/2007 e ss.mm.ii. nel territorio di competenza del Comune dell'Aquila

OGGETTO: Impianti termici. Identificazione della categoria catastale del vano, munito di porta carrabile.

Il/la Sottoscritto/a _____, nato/a a _____ (Prov. _____) il _____ residente a _____ in via _____ n° _____ tel. _____ in qualità di responsabile dell'esercizio e manutenzione dell'impianto termico identificato dal **CODICE IMPIANTO n. _____**, sito a L'Aquila in Via _____, n. _____

- con riferimento all'ispezione RP N° _____ del _____ nella quale sono state evidenziate anomalie del vano di installazione della caldaia o del vano comunicante/adiacente;
- consapevole che i generatori di calore (caldaie), NON possono essere installati all'interno di locali adibiti ad autorimesse categoria catastale **C6 (stalle, scuderie, rimesse, autorimesse)**,
- consapevole altresì che il locale di installazione del generatore di calore, NON può comunicare con locali adibiti ad autorimesse categoria catastale **C6 (stalle, scuderie, rimesse, autorimesse)**, e che in tal caso è necessario separare i due locali con strutture, compresa la porta di accesso, resistenti al fuoco (precisamente di resistenza al fuoco RE 120),
- ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n.445/2000 e ss.mm.ii. e consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità negli atti, di cui all'art. 76 del D.P.R. n.445/2000,

DICHIARA

che il vano in questione:

- * in cui è installata la caldaia
- * comunicante con il vano in cui è installata la caldaia
(*barrare la voce che interessa)

risulta censito con la seguente categoria catastale _____.

Inoltre DICHIARA di essere informato che:

- le dichiarazioni sostitutive sono soggette a verifica;
- i dati forniti saranno trattati, anche con strumenti elettronici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa, nel rispetto del Regolamento UE n.679/2016, del D.lgs n. 101/2018 nonché del D. lgs n.196/2003 in materia di protezione dei dati personali.

Si allega fotocopia firmata del documento d'identità del dichiarante.

Data

Il/La Dichiarante

La presente comunicazione può essere trasmessa:

- via PEC alla casella srlesa@legalmilit
- via posta Raccomandata all'indirizzo: **ESA Srl**
VIA DI VITTORIO N.2
65015 MONTESILVANO (PE)
- consegnata a mano presso lo sportello informativo

La documentazione trasmessa esclusivamente via PEC, ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. n. 445/2000 è conforme all'originale e lo sostituisce ai sensi dell'art. 43 comma 6 del D.P.R. n. 445/2000. Solo su richiesta del destinatario verrà trasmesso anche l'originale.

DICHIARAZIONE CATEGORIA CATASTALE



NOTA INFORMATIVA:

Le installazioni di generatori di calore installati in locali di categoria catastale C6 (Stalle, scuderie, rimesse, autorimesse), o in un locale adiacente, devono essere adeguate alla *circolare del Ministero dell'Interno del 19 febbraio 1997, Prot. n. P402/4134 sott. 1, che in “virtù del disposto del punto 3.5.2. del D.M. 1 febbraio 1986, tutte le autorimesse fino a 40 autovetture e non oltre il secondo piano interrato (compresi quindi singoli box e le autorimesse fino a 9 posti auto), possono comunicare direttamente con i citati locali, purché la comunicazione sia protetta da porte aventi caratteristiche di resistenza al fuoco RE 120”.*

Quando all'atto dell'ispezione venga rilevato che il generatore di calore è posto in un locale con porta carrabile e potenzialmente utilizzabile come autorimessa, il responsabile dell'impianto sarà invitato a regolarizzare l'installazione mediante:

- realizzazione della compartimentazione REI 120 del generatore di calore;
- dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, secondo il presente modello, con il quale il responsabile dichiara che il locale di installazione non è censito in categoria catastale C6.