

ESA s.r.l.**Energia Sicurezza Ambiente**Concessionario della Provincia dell'Aquila, per il Servizio
Ispezione impianti termici - Legge 10/91 e ss.mm.ii.Spett.le
Ditta di manutenzione e installazione

Circolare informativa n.3/PrAQ/2025 del 21-01-2025.

Oggetto: Autocertificazione impianti termici.

Spettabili ditte,

come noto, a partire dal 01/01/2025 la Provincia dell'Aquila è subentrata al Comune dell'Aquila e al Comune di Avezzano nella gestione del Servizio di ispezione degli impianti termici, pertanto per gli impianti ubicati nel Comune dell'Aquila e nel Comune di Avezzano si applica il Regolamento Regionale emanato DPREG 2/2020 come attuato dal Regolamento della Provincia dell'Aquila.

I due sistemi di gestione seppure sostanzialmente coincidenti, hanno delle piccole differenze a cui si deve porre attenzione.

Si riportano di seguito, alcune di queste differenze:

- In linea generale la validità della certificazione non va più riferita al biennio o all'anno, in maniera generalizzata, ma va riferita al singolo impianto:
 - o Per impianti di **potenza inferiore a 35kW la certificazione vale 24 mesi**, e va ripetuta entro il mese di scadenza con invio entro il mese successivo (es. certificazione effettuata a maggio del 2023, va effettuata entro il 31 maggio del 2025, e trasmessa entro il 30 giugno del 2025: il mancato rispetto di tali scadenze implica l'ispezione a pagamento)
 - o Per impianti di **potenza superiore a 35kW la certificazione vale 12 mesi**, e va ripetuta entro il mese di scadenza con invio entro il mese successivo (es. certificazione effettuata a settembre del 2024, va effettuata entro il 30 settembre del 2025, e trasmessa entro il 31 ottobre del 2025: il mancato rispetto di tali scadenze implica l'ispezione a pagamento)
- In caso di **nuove installazioni/sostituzioni** va sempre applicato il bollino alla prima messa in servizio. Per estendere la validità dell'autocertificazione, da 24 a 48 mesi in caso di impianti con potenza al focolare al di sotto dei 35 kW, ovvero da 12 a 24 mesi in caso di impianti con potenza al focolare superiore ai 35 kW, occorre trasmettere via mail la scheda identificativa dell'impianto debitamente compilata.
- Vanno certificate le pompe di calore la cui somma delle potenze è pari o superiore a 12kW;
- Vanno certificati i termocamini/termostufe a combustibile solido;

- Vanno sempre certificati gli impianti di produzione di acqua calda sanitaria centralizzati o scaldacqua individuali. NB: Gli scaldacqua individuali, sono esclusi quando sono al servizio di unità immobiliari residenziali unifamiliari;
- Vanno certificati gli **impianti assimilati, con periodicità pari a 48 mesi**, in particolare:
 - o i radiatori individuali la cui somma delle potenze è pari o superiore a 5kW;
 - o le stufe a combustibile solido (ad aria senza distribuzione) di potenza pari o superiore a 5kW.

Infine, si ricorda che nel calcolo della tariffa del bollino devono essere presi in considerazione i generatori aggiuntivi.

Cordiali saluti.

ESA srl

f.to Ing. Domenico Parente